

(안전보건조정자)공사감리일지

일련번호 2025-10-01

공사감리자
(주) 산이앤씨건축사사무소 한 광 호(서명 또는 인)

감리원
안전보건조정자 신봉섭(서명 또는 인)

공사명 아산배방생활숙박시설 신축공사

2025년 10월 01일 (목요일) 날씨 :

	공종	감리 착안 사항	감리 내용
작업사항	안전보건조정 업무 (산안법 영 제57조)	공공간 혼재작업 사항 혼재작업 위험성 사항 작업 시기,내용,안전조치 조정 도급인간 정보공유 사항	-공사안전보건대장 이행확인사항 피드백 점검 -외부 점검사항에 대한 현장관리 점검 -작업 일별정리 및 안전점검 기록 -작업공정조정, 가시설물 공유사용 등 점검
	건설공사 등의 안전(보건) 관리 업무 및 안전보건점검 (건진법 제62조 외)	건설장비 및 공도구 관리 PTW(추락,붕괴,화재,기타) 위험성평가.TBM 외부 점검사항 및 조치 시정지시서 발급 및 피드백	랜탈작업 안전대 부착 미흡 시정조치 계단실 안전대부착 미흡 시정조치 시정지시서-233호 발행 및 점검 양호 이행확인점검사항에 대한 피드백 점검
	소방 시설공사 (소방기계 및 소방전기) 안전(보건)관리 업무	소방기계 작업관리 소빙전기작업 관리 임시소방시설 관리	랜탈작업 안전대 부착 (미흡 시정조치) 피트부 사다리작업 추락예방(2인1조) 임시소방시설 운영관리 양호
	환경관리업무	건설폐기물 관리 외부도로 등 민원관리 기타 사항	-건설폐기물 분리배출 압류박스 상태 양호 -외부도로 지게차 운행, 유도원배치 양호 -현장 외부 보행인 안전, 환경관리 양호

특기사항

추석 명절 전 강풍대비 낙하물 예방 RCS 외부거푸집 등 청소 상태 확인

지적사항 및 처리결과

주간 합동저점결과 및 한미 본사 안전점검 시정지시서 회신 지연 중



작성방법

1. 공종에는 주요공종 및 단위공종을 기재합니다.

2. 감리착안사항은 공사감리의 주안점 및 점검계획을 기재합니다.

3. 특기사항은 특별히 명확하게 기록되어 있지 않은 내용의 발생·조치사항 등을 기재합니다.

4. 지적사항 및 처리결과는 제시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.

2025 년 10 월 01일 (수요일)		작 성 자	
분야별 건설사업관리기술자 업무일지 (건축법 제25조_건축물의 공사감리 제6항 반영)		직 책	안전담당
		성 명	신 봉 섭
		서 명	
공사명 : 아산배방 생활숙박시설 신축공사		확인자 : 책임건설사업관리기술자 이 영 일 	
시간대별	업 무 내 용 (6하 원칙에 의거)		
08:00~12:00 ()	<div>- 안전보건조정 업무 (산안법 영 제57조) ->공사간 혼재작업 사항 : 공사안전보건대장 이행확인 점검사항 피드백 점검 ->혼재작업 위험성 사항 : 명절맞이 외부 점검사항에 대한 현장관리 점검 ->작업 시기,내용,안전보건조치 조정사항 : 작업 일별정리 및 안전점검 기록 ->도급인간 정보공유 사항 : 작업공정조정 검토 및 가시설물 공유 사용 등 점검 -> 9월중 월간 업무실적보고 업로드 (환경관리사항 외) -건설공사 등의 안전(보건) 관리 업무 및 안전보건점검 (건진법 제62조 외) ->건설장비.공도구 : 고층고 작업 랜탈작업 안전대 부착 미흡 시정조치 ->PTW(추락,붕괴,화재,기타) : 각동 계단실 안전대부착 미흡 시정조치 ->위험성평가.TBM : 시정지시서-233호 발행 및 점검 양호 ->공사안전보건대장 이행확인점검사항에 대한 피드백 점검</div>		
13:00~17:00 ()	<div>-소방 시설공사 (소방기계 및 소방전기) 안전(보건)관리 업무 ->소방설비 (기계 및 전기) : 피트부 사다리작업 안전대사용 양호 ->랜탈장비 작업 안전대고리 부착 등 추락재해 예방관리 양호 ->골조공사 추종 배관작업 사다리작업 2인1조, 아웃트리거 사용 시정조치 - 환경관리업무 ->건설폐기물 분리배출 상황 및 비산먼지 방지 관리점검 (양호) ->외부도로 자재 반입 등 민원관리사항 점검 (외부차량 교통신호 보완 조치) ->오후 중 비 예정 (지하 피트 양수 양호)</div>		